都市計画道路牧野長尾線に伴うＪＲ工事説明会の主な質疑応答について

道路計画・構造について

【質問】
ＪＲアンダーパス部分の歩道と車道間に柵は設置しないのか？
【回答】
歩道と車道部分に段差が出来るため、転落防止柵を設置する予定です。（資料 P6 参照）

【質問】
ＪＲの線路は高さが変わるのか？
【回答】
線路は現状の高さで変更はありません。

【質問】
ＪＲアンダーパス部分で雨水による冠水が心配であるが、どのような計画になっているのか？
【回答】
当該箇所の雨水排水は自然流下にて最終流末の八田川に放流します。

【質問】
バス通り（市道長尾京田辺線）と牧野長尾線との交差部はどのような形状になるのか？
また、信号及び横断歩道の設置をお願いしたい。
【回答】
交差点付近の勾配を緩和するため、バス通りを緩やかに盛り上げ、先行工事にて暫定整備を行った高さに合わせる計画です。
なお、信号設置については前回の説明会でもご要望を認識しており、今後、警察との協議を行います。

JR 工事について

【質問】
現場事務所の設置箇所はどこか？
【回答】
長尾播磨谷地区（上り線側）の作業ヤードに設置します。

【質問】
工事車両の進入経路は中村記念病院側となるのか？
【回答】
出来る限り可能な作業は長尾播磨谷側としますが、工事の作業内容等により先行工事を行った道路（すみれ台地区）から進入することもあります。

【質問】
粉塵対策についてどのような方法を行うか？
【回答】
高さ 3mの万能塀を設置するとともに、散水等で騒音・粉塵の対策を行います。

【質問】
工事車両の進入に際し、先行工事を行った道路（すみれ台地区）についても作業スペースと同様の防塵・防音対策ができないか？
【回答】
先行工事を行った仮舗装道路部分の防塵・防音対策として、万能塀設置は塀の基礎工事の関係上困難なため、シートの設置等の検討を行います。

【質問】
現在ＪＲアンダーパス部分にある通路は工事期間中も開放できないのか？(資料 P11,12 参照)
【回答】
工事中は作業ヤード内となるため申し訳ありませんが開放はできません。工事完了後は牧野長尾線の歩道を通行していただけますので、ご理解をお願いします。なお、閉鎖は平成 28 年 11 月からの予定です。

【質問】
夜間工事の騒音についてはどの程度続くのか？
【回答】
線路の桁設置時の砕石投入の際の騒音が最も大きくなると想定されます。概ね２ヶ月間、断続的に騒音が発生するので、ご理解を願いいたします。

【質問】
工事の期間・時間帯について、①祝日の作業中止②8:00～の作業開始時間の調整③通学時間帯の工事の中止を要望する。
【回答】
①祝日の作業については検討します。②工事作業の都合上、騒音等に配慮しますが、作業時間は8:00からでご理解いただきたい。③作業内容などを配慮します。

【質問】
ＪＲの工事ではあるが、問い合わせ等の窓口は枚方市に行えばよいか？
【回答】
何かありましたら枚方市 道路河川整備課(050-7102-6521)に連絡ください。

【質問】
掘削工事時に家が傾くなど心配しているが、工事による影響について教えてほしい。また、家屋調査は実施しないのでしょうか？
【回答】
本市の基準において、掘削工事に伴う家屋への影響が予測されるのは掘削面から45度上方の範囲としています。今回の工事においては該当箇所がないものと考えているため、調査を実施する予定はありません。

その他

【質問】
本日の説明会はＪＲ工事についてだが、市が実施する工事の時は再度説明会を実施しないのか？
【回答】
すみれ台地区にて本市が工事を行うときは、自治会長との相談を踏まえて、説明会を開催します。